

質問に対する回答

No	該当資料名	頁	質問事項	回答
1	実施要領	5	企画提案書には、会社名を明示して差し支えないとの認識でよろしいでしょうか。	差し支えありません。
2	実施要領	7	プレゼンテーション審査における(4)ア企画提案プレゼンテーションの30分は、準備は含まれないとの認識でよろしいでしょうか。 また、終了時間のアナウンス（5分前にベルを鳴らす等）はございますでしょうか。	準備時間は含まれません。 終了5分前にアナウンスいたします。
3	実施要領	7	プレゼンテーションで会社名を明示して差し支えないでしょうか。	差し支えありません。
4	仕様書	63	日常清掃業務の業務時間に午前9時から午後4時とありますが、この時間外の作業は可能でしょうか。 また、定期清掃は主に土・日曜日に行う予定ですが、こちらも午前9時から午後4時の時間外の作業は可能でしょうか。	可能です。
5	仕様書	68 ～ 72	清掃周期について、ビニル床シート等の表面洗浄等の周期がB1～3Fが2M、4～6Fが1Mとありますが、使用度、汚染度、床材の観点から B1～3Fが1M、4～6Fが2Mと思料しますが、いかがでしょうか。	ご指摘の通りです。使用頻度等を考慮し、B1～3Fを1M、4～6Fを2Mとします。
6	仕様書	60	開庁日に所定出入口、12月31日から翌年1月3日までを除く閉庁日に庁舎正面出入口を午後9時30分に施錠とありますが、現在午後8時に施錠しております。施錠時間は現行通りでよろしいでしょうか。	ご指摘のとおり、施錠時間は午後8時です。
7	仕様書	60	国旗について祝日及び開庁日の午前8時30分に掲揚、午後5時15分に降納するとありますが、掲揚を午前8時15分、降納を午後4時15分とすることは可能でしょうか。	可能です。
8	仕様書	61	地下駐車場利用時間が平日開庁日は現在午前8時から午後8時となっております、現行通りでよろしいでしょうか。	現行どおりです。
9	仕様書	55 ～ 56	富士電機製の電気自動車用急速充電器については、2024年3月末をもって保守サービス（メンテナンスおよび部品供給）が終了しており、継続的な維持管理が困難なため、本仕様書の対象から除外するということがよろしいでしょうか。	目視確認や不具合の報告を除き、原則として委託対象外（免責）とします。詳細については、選定された受注候補者と協議の上、最終決定します。