

入札参加資格制限（指名停止）対象者情報

商号又は名称	代表者氏名	所在地	措置年月日	制限開始日	制限終了日	期間	制限理由	適用条項
株式会社テクノブラン 法人番号:1380001021007	代表取締役 上田 史	福島県耶麻郡猪苗代町 大字山潟字栃窪1022-2	令和8年7月7日	令和8年7月7日	令和8年10月6日	3か月	当該人は、令和7年5月16日に受注した県北建設事務所発注「河川（交付）工事（橋梁上部）」（第24-41310-0267号）において、令和8年1月30日の竣工検査で、主桁下面部に補修した形跡や欠けが複数確認されたが、補修前の状況及び補修方法が不明であり、設計図書の品質を満足していることが確認できなかった。また、床板部の無収縮モルタルについて、共通仕様書に定められた圧縮強度試験が実施されていなかったことから不適合工事とされた。 さらに、令和8年3月16日の再検査で、補修材が主桁の設計基準強度である70N/mm2を下回っていたことから再度不適合工事とされた。	須賀川市有資格業者に対する入札参加資格制限に関する要綱 第2条第2項 別表第1第4項 （過失等による粗雑履行）